

## Angaben nach StromNEV

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Datum | Uhrzeit | Wert           |
|----------|--|-------|---------|----------------|
| 29       | <b>§10 Abs. 2 StromNEV</b>                                       |       |         |                |
|          | Netzverluste Mittelspannung                                      |       |         | 1,20 %         |
|          | Netzverluste Umspannung MS/NS                                    |       |         | 0,99 %         |
|          | Netzverluste Niederspannung                                      |       |         | 1,92 %         |
| 30       | <b>§10 Abs. 2 StromNEV</b>                                       |       |         |                |
|          | DurchschnittspreisVerlustenergie                                 |       |         | 3,856 ct/kWh   |
| 31       | <b>§21 StromNEV</b>  |       |         |                |
|          | Zur Zeit ist kein Antrag auf Änderung der Netzentgelte gestellt. |       |         |                |
| 32       | <b>§27 Abs. 1 StromNEV</b>                                       |       |         |                |
|          | Preisblätter Netzentgelte lt. Genehmigung einfügen               |       |         |                |
| 33       | <b>§27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV</b>                                 |       |         |                |
|          | Stromkreislänge Mittelspannung (Kabel)                           |       |         | 26 km          |
|          | Stromkreislänge Mittelspannung (Freileitungen)                   |       |         | 0 km           |
|          | Stromkreislänge Niederspannung (Kabel)                           |       |         | 79 km          |
|          | Stromkreislänge Niederspannung (Freileitungen)                   |       |         | 0 km           |
| 34       | <b>§27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV</b>                                 |       |         |                |
|          | Installierte Umspannerleistung MS/NS                             |       |         | 27.160 kVA     |
| 35       | <b>§27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV</b>                                 |       |         |                |
|          | Entnahme aus MS  |       |         | 56.072.013 kWh |
|          | Entnahme aus Umspannung MS/NS                                    |       |         | 28.029.180 kWh |
|          | Entnahme aus NS  |       |         | 28.782.086 kWh |
| 36       | <b>§27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV</b>                                 |       |         |                |
|          | Entnahmestellen MS   |       |         | 11 St.         |
|          | Entnahmestellen Umspannung MS/NS                                 |       |         | 12 St.         |
|          | Entnahmestellen NS   |       |         | 2.790 St.      |